

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

**ГУ МЧС России по Томской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

Томская область, Томский район, г. Томск, пр. Мира, 26 т.(3822) 435-601 ф.(3822) 435-601 E-mail:  
gpnssek@kchs.tomsk.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Бакчарского района**

(наименование органа государственного надзора)

Томская область, Бакчарский район, с. Бакчар, пер. Рабочий, 25, тел. (38249) 21-230, E-mail:  
ogps5@kchs.tomsk.gov.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 2/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Директору муниципального казенного образовательного учреждения  
«Парбигская детская музыкальная школа»*

*Фроловой Антониде Викторовне*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по  
пожарному надзору ..

*Отделение надзорной деятельности и* № 2  
*профилактической работы*

*Бакчарского района*

(наименование органа ГПН)

от « 14 » января 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 ч 00 мин.

« 21 » января 2019 г. по 15 ч 00 мин. « 23 » января 2019 г.

проведена проверка

*Главным государственным инспектором Бакчарского района Томской области  
по пожарному надзору Дорониным Вячеславом Валерьевичем*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципального казенного образовательного учреждения  
«Парбигская детская музыкальная школа»,*

*Томская область, Бакчарский район, с. Парбиг, ул. Советская, 75*

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

*Директором муниципального казенного образовательного учреждения  
«Парбигская детская музыкальная школа»*

*Фроловой Антонидой Викторовной*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Обеспечить на объекте защиты хранение исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта.	Правила противопожарного режима в РФ п.61	02.09.2019г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в сентябре 2019 г.

(квартал, месяц).

Главный государственный инспектор Бакчарского района Томской области по пожарному надзору Доронин Вячеслав Валерьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«23» января 2019г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор муниципального казенного образовательного учреждения «Парбигская детская музыкальная школа»  
Фролова Антониды Викторовны  
(должность, фамилия, инициалы)

«23» января 2019г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**Телефон доверия:**

Сибирский региональный центр: 8 (391) 298-55-47

ГУ МЧС России по Томской области: 8 (3822) 69-99-99